

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 13/14

09 февраля 2016 г.

г. Новороссийск

Я, Главный государственный инспектор г. Новороссийска по пожарному надзору Божков Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело от 04.02.16г. об административном правонарушении составленное в отношении ГКУ СОКК «Новороссийского СРЦН», директор:

1. Фамилия, имя, отчество: Субботина Инна Викторовна

2. Место работы: ГКУ СОКК «Новороссийский СРЦН»

УСТАНОВИЛ:

«04» февраля 2016 года в «10» час. «40» мин, «10» час. «45» мин, «10» час. «50» мин, при проведении выездной плановой проверки в ГКУ СОКК «Новороссийском СРЦН», осуществляющим свою деятельность по адресу: г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 6а.

Нарушило: требования пожарной безопасности установленные Федеральным закон № 123-ФЗ от 22.08.2007 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в РФ » № 390 от 25.04.2012 г, СП 1.13130.2009; СП 5.13130.2009 (изменение № 1) приложение А.4 п. 8; СП 9.13130.2009; ГОСТ Р 12.4.026; ГОСТ Р 51844—2009, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частями 1, 3 и 4 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях., а именно:

1. Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности противопожарных дверей. (ППР в РФ п. 61);
2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находятся в не работоспособном состоянии (гараж). (ППР в РФ п. 61);
3. Не создан резерв первичных средств пожаротушения (огнетушителей). (ППР в РФ п. 471; СП 9.13130.2009 п. 4.1.34; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 60);
4. На путях эвакуации (коридоры в группах, общие коридоры 2-го этажа) полы облицованы горючим материалом (линолеум) . (СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 89);
5. На путях эвакуации (коридоры в группах, общие коридоры 1, 2-го этажей, коридор кухни) установлены отопительный радиатор, выступающий из плоскости стены на высоте менее 2 метров. (СП 1.13130.2009 п. 4.3.3; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 89);
6. Пожарные рукава не присоединён к пожарным кранам в в навесных пожарных шкафах. (ППР в РФ п. 57);
7. Внешнее оформление пожарных шкафов не включает в себя красный сигнальный цвет согласно ГОСТ Р 12.4.026. (фактически белые). (123-ФЗ от 22.07. 2008г., ст. 151, ГОСТ Р 51844—2009 п. 5.20);
8. Допускается фиксация дверей имеющих механизм для само закрывания (доводчик) в открытом положении (дверь на лестничную клетку). (ППР в РФ п.п. «г» п. 36;);
9. Ширина лестничной клетки (эвакуационный выход со второго этажа) менее 1,35 м. (фактически 1,3 м.). (СП 1.13130.2009 п. 4.4.1; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 89);
10. На дверях складского назначения отсутствуют обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зон в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ № 123 от 22.07.08 г.(спортзал) (ППР в РФ п. 20);
11. Противопожарная дверь не оборудована приспособлением для само закрывания (доводчиком). (ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ч. 8 ст. 88);
12. Отсутствует противопожарное заполнение (противопожарные двери) между помеще-

- ниями разного функционального назначения по взрывопожарной и пожарной опасности (прачечная и помещения центра). (ч. 1,2 ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)
13. Светильники эксплуатируются без плафонов (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника (электроцитовая, подвал). (ППР в РФ п. 42);
 14. Электрошкафы и электрощиты, расположенные в здании реабилитационного центра имеющие объем менее 0,1 м³ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и объемом более 0,1 м³ автоматической установкой пожаротушения. (ст. 54 ч. 2, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП 5.13130.2009 (изменение № 1) приложение А.4 п.8);
 15. Помещение архива (после перепланировки) не дооборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (отсутствует датчик). (ст. 54 ч. 2, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП 5.13130.2009 приложение А);
 16. Дверь эвакуационного выхода из спортзала закрыта на ключ. (ППР в РФ п. 35);
 17. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями, а именно: датчик при входе в столовую, установлен на расстоянии менее 0,5 м. от воздуховода вентиляции. (ст. 54 ч. 2 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СП 5.13130.2009 (изменение № 1) п. 13.3.6);
 18. Лестница высотой более 45 см. (вход в подвал) не оборудована перилами. (СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; ФЗ № 123 от 22.07.08 г. ст. 89);
 19. В подвальном помещении складировются горючие материалы. (ППР в РФ п.п. «а», «б» п. 23).

(указывается существо нарушения или невыполнения)

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 частями 1,3 и 4** КоАП РФ и учитывая ч.2 ст.4.4 административные дела объединены в ч.4 ст.20.4 КоАП РФ. При рассмотрении административного дела установлены причины и условия совершения административного правонарушения – незнание норм пожарной безопасности; невыполнение должностных (функциональных) обязанностей должностных лиц. На основании изложенного, а также ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **Вам необходимо:**

1. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно:
 - 1.1. изучить требования нормативных документов по пожарной безопасности.
 - 1.2. принять меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
 2. В течение **одного месяца** с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.
- В соответствии со **ст. 19.6** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.
- В соответствии со **ст. 19.7** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление сведений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление
Представление получил:

Д.С. Божков
Ф.И.О.

Должность
«09» февраля 2016 г.

Подпись

Ф.И.О.

Направлено почтой, с уведомлением: исх. № _____ от "___" _____ 2016